

运行情况说明

江苏神马电力股份有限公司复合横担于 2009 年应用于江苏省连云港 220kV 茅蓄 2W15 线,该产品投入使用至今未发生安全问题。

单位名称 (公章):

日期:

